начало	край	полагане
0 +000	0 +000	Начало на трасето
0 +000	0 +014	Тръбна канална система на п/ст
0 +014	2 +888	В земен изкоп, по полски път и през ниви
2 +888	2 +894	В земен изкоп по границата на асфалтов път
2 +894	2 +917	Пресичане асфалтов път III-8223
2 +917	3 +450	В земен изкоп, по полски път и през ниви
3 +450	3 +792	В земен изкоп, храсти и ниски дървета
3 +792	3 +881	В тръби, чрез насоченно сондиране
3 +881	3 +955	В земен изкоп, през пустеещи земеделски земи
3 +955	3 +959	В земен изкоп по границата на асфалтов път
3 +959	3 +983	Полагане в стоманена тръба по пасарелка към мост
3 +983	5 +154	В земен изкоп по границата на асфалтов път
5 +154	5 +224	Полагане в стоманена тръба по пасарелка към мост
5 +224	5 +900	В земен изкоп по границата на асфалтов път
5 +900	5 +940	Полагане в стоманена тръба по пасарелка към мост
5 +940	6 +338	В земен изкоп по границата на асфалтов път
6 +338	6 +356	Пресичане асфалтов път I-8
6 +356	6 +432	В земен изкоп по границата на асфалтов път
6 +432	6 +648	В земен изкоп, по полски път
6 +648	6 +668	Полагане в стоманена тръба по пасарелка към мост
6 +668	10 +048	В земен изкоп, в горска територия
10 +048	10 +098	В тръби, чрез насоченно сондиране
10 +098	10 +598	В земен изкоп, в горска територия

ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА

Легенда:
Трасе на КЛ 20kV
Сервитут на КЛ 20kV

				Дата	20.01.2021
				Проектант	Николай Филипов
0	Работен проект	01.2021	Стефан Василев	Ръководител отдел	
Рев.	Ревизия	Дата	Име	Част	Геодезия

Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

Инвеститор: ДАЕУ /Държавна агенция „Електронно управление“/

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Заглавие:

Парцеларен план за нова захранваща линия 20kV

Чертеж №: 1002-07-001-R02
Мащаб: 1:1 000
стр. 3
вс.стр. 3
3000/620