

**Забележки:**

1. Силовите кабели да се полагат стриктно съгласно приложения трасировъчен план.
2. При конфликти с друга инфраструктура да се търси съдействие от проектант.
3. Да се спазват посочените минимални вертикални отстояния.
4. След полагането на кабела същият да се фиксира в равностранен триъгълник с полиамидни превръзки.
5. По възможност да се избягват дървета, като кабелът се полага в обхвата на вервигата определен за обслужването му.
6. Обратната записка да се трамбована на пластове от по 0.20m.
7. При невъзможност да се пресява пръстта за полагане на кабелната линия върху нея, да се използва пясък.
8. Всички неупказани размери са в милиметри.

2	Корекция на трасе	01.2021	Стефан Василев	Дата	20.01.2021
1	Корекция на трасе	08.2020	Стефан Василев	Проектант	Стефан Василев
0	Работен проект	01.2020	Стефан Василев		
Рев.	Ревизия	Дата	Име	Част	Електрическа

Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

Инвеститор: ДАЕУ /Държавна агенция „Електронно управление“/



Заглавие:

**Полагане на КЛ 20kV в земен изкоп в горска територия**

Чертеж №: 1002-01-008-R02

Мащаб: 1: 8

стр. 1

вс.стр. 1

420

291