



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН  
СИСТЕМЕН  
ОПЕРАТОР ЕАД

Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4  
Част: Електрическа  
Документ: Приложение №3  
Заглавие: Количествена сметка на предпусковите дейности

№	Описание	мярка	количество
1	Измервания по КЛ: 1. Проверка на целостта и сфазирането на тоководещите жила. 2. Проверка на целостта на външната защитна обвивка на кабелите. 3. Измерване на съпротивлението на изолацията. 4. изпитване с повишено напрежение с промишлена честота 50Hz. 5. Измерване на активното съпротивление на тоководещите жила. 6. Определяне на електрическия работен капацитет на жилата. 7. Измерване на разпределението на тока при едножилни кабели.	к-т	1

гр. София,  
20.01.2021

Съставил:  
/инж. Стефан Василев/