



Забележки:

1. Силовите кабели да се полагат стриктно съгласно приложения трасировъчен план.
2. При конфликти с друга инфраструктура да се търси съдействие от проектант.
3. Да се спазват посочените минимални вертикални отстояния.
4. След полагането на кабела същият да се фиксира в равностранен триъгълник с полиамидни превръзки.
5. Обратната записка да се трамвова на пластове от по 0.20m.
6. Да се спазват изискванията на чл. 380 от НУЕУЛ, а именно кабелите, полагани успоредно на пътища, отстоят на разстояние най-малко 1m от външната страна на канавката, освен ако няма друго предписание на пътните служби.
7. Всички неуказани размери са в милиметри.

ПЕЧАТ НА ПРОЕКТАНТА

проектна част	проектант	дата	подпис
Електрическа	Ст. Василев	17.7.2020	
ПБ	Ст. Василев	17.7.2020	
ПБЗ	Ст. Василев	17.7.2020	
Геодезия	Н. Филипов	17.7.2020	
Пътна	А. Попадийски	17.7.2020	
ОБД	А. Попадийски	17.7.2020	
ПУСО	Ст. Василев	17.7.2020	
Пресичане ЖП	Ст. Василев	17.7.2020	

Рев.	Ревизия	Дата	Име	Част	Пътна	Дата	Проектант
1	Работен проект	18.01.2021	Асен Попадийски	Ръководител отдел	Пътна	18.01.2021	Асен Попадийски

Обект: Второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4
 Инвеститор: ДАЕУ / Държавна агенция „Електронно управление“/

Заглавие:		Чертеж №: 1002-04.1-003-R01
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД		Мащаб: 1: 8
Полагане на КЛ 20kV в земен изкоп, успоредно на път III-8223		стр. 1
		вс.стр. 1